


**WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Poznań, dnia 13. 08. 2012
- za dowodem doręczenia -

znak sprawy **WWB.770.22.2012.APR**



Dyrektor ds. komunikacji

Termo Organika Sp. z o. o.
ul. Bolesława Prusa 33
30-117 Kraków

W związku z Pana pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r., którym zwrócił się Pan do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udostępnienie informacji publicznej, którą stanowią wyniki kontroli płyt styropianowych wyprodukowanych przez firmę Termo Organika Sp. z o. o., przesyłam w załączeniu kopię pisma tutejszego organu z dnia 1 grudnia 2011 r. skierowanego do kontrolowanego.

Jednocześnie informuję, że jest to jedyny dokument zawierający informację o wynikach kontroli.

Z upoważnienia Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

Naczelnik Wydziału
Wyrobow Budowlanych

Otrzymują:

1. adresat
2. WINB aa.



Poznań, dnia 01.12.2011r.

[REDAKCYJNA KROKWA]

W załączeniu przekazuję 1 egz. Raportu nr 2202/11/Z00NK (LK00-2202/11/Z00NK) pt.: „Sprawozdanie z badań naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu względnym płyt styropianowych o nazwie handlowej „Baza plus dach podłoga” oraz 1 egz. Raportu nr 2202/Z00NK (LFS01-2202/11/Z00NK) pt.: „Badania przewodności cieplnej płyt styropianowych EPS dostarczonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu”. Ww. sprawozdania dotyczą badań próbek styropianu EPS – 100 standard dach-podłoga 5 cm wyprodukowanego przez Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pobranych na budowie: [REDAKCYJNA KROKWA]

[REDAKCYJNA KROKWA] (protokół pobrania próbki nr 1/7783/P/11 z dnia 09.09.2011).

Z powyższych raportów wynika, iż przedmiotowy wyrób budowlany spełnia wymagania normy PN-EN 13163:2009.

W związku z powyższym dokonuje się zwolnienia próbki kontrolnej przedmiotowego styropianu zabezpieczonej w wydzielonym pomieszczeniu na terenie budowy w dniu 09.09.2011r. zgodnie z protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 1/7783.1/K/11.

Z upoważnienia Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

[REDAKCYJNA KROKWA]
Kierownik Wydziału
Wyrobow Budowlanych

POTWIERDZAM ODBIOR

01.12.2011

[REDAKCYJNA KROKWA]